

检查标准（C4649900）：

1、燃气供应企业与用气场所为违法建设的非居民用户签订供气合同或供气的，属于不合格；

2、燃气供应企业与拒绝安全检查，或者经安全检查，用气场所、燃气设施或者用气设备不符合安全用气条件的非居民用户签订供气合同或供气的，属于不合格；（参照“燃气用户检查单”中“在不具备安全条件的场所使用、储存燃气”的检查标准）

3、燃气供应企业与用气场所未安装燃气泄漏报警装置的非居民用户签订供气合同或供气的，属于不合格。