

检查标准（C4618900）：

燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线的，属于不合格。