

检查标准（C4647300）：

1. 集中空调通风系统的所有权人或者其委托的专业管理单位(以下统称管理责任人)未及时对机组、过滤网、通风管、通风口、风机盘管等设备设施的卫生状况进行检查，并清除粘附积尘、污物、铁锈、菌斑等污染物，集中收集、排放冷凝水的，属于不合格；

2.管理责任人未按照集中空调通风系统卫生管理标准委托具有相应资质的检测机构对集中空调通风系统进行检测，并根据检测结果采取相应的卫生处理措施的，属于不合格；经检测，集中空调通风系统不符合集中空调通风系统卫生管理标准的，管理责任人未按照集中空调通风系统清洗规范自行清洗或者委托专业清洗服务机构清洗的，属于不合格。