

检查标准（C4622600）：

清洁燃料加气站（即为机动车辆（含船舶，下同）提供天然气、液化石油气等清洁燃料的充气服务单位）使用明火检查燃气泄漏的，属于不合格。