

检查标准（C0006800）：

任何单位或个人，从事下列危害电力线路设施行为的，属于不合格：

- （一）向电力线路设施射击的；
- （二）向导线抛掷物体的；
- （三）在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝的；
- （四）擅自在导线上接用电器设备的；
- （五）擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭；
- （六）利用杆塔、拉线作起重牵引地锚的；
- （七）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物的；
- （八）在杆塔、拉线基础的规定范围内（35千伏及以下为电力线路杆塔、拉线周围5米的区域；66千伏及以上为电力线路杆塔、拉线周围10米的区域）取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品；（注：在杆塔、拉线基础保护范围外进行取土、堆物、施工时未遵守以下要求的为不合格：1.未预留出通往杆塔、拉线基础供巡检维修人员及车辆通行的道路。2.出现可能引起基础周围土壤、砂石滑坡等影响电力设施基础稳定的情况。3.损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度。）
- （九）在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路；
- （十）拆卸杆塔或拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或标志牌；
- （十一）存在其他危害电力线路设施行为。

注：根据《关于印发在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的行政许可程序规定及文书的通知》(京管发〔2021〕7号)规定，在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业、起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工、小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区、在电力电缆线路保护区内进行作业、在距电力设施(发电设施、变电设施、电力线路

设施)周围500 米范围内（指水平距离）进行爆破作业、超过 4 米高度的车辆或者机械通过架空电力线路、在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的其他作业，应向市级、区级电力行业管理部门办理行政许可（电压等级为110Kv及以上的和横跨两个及以上行政区的到市城市管理委；电压等级为110Kv以下的到区城市管理委或北京经济技术开发区城市运行局）。如在检查过程中发现上述事项未办理行政许可，应告知相关单位或人员到行业管理部门办理行政许可手续，并将相关事宜及时通知区城市管理委或北京经济技术开发区城市运行局。