

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。
6. 检查标准：

锂离子电池储存仓库存放故障电池时，未对故障电池采取物理隔离措施。