

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：非煤矿山现场管理
3. 检查项：非负责设备运行的人员操作设备， 或者非值班电气人员进行电气作业的行为
4. 对应职权编号：C3648100
5. 检查内容：矿山企业是否存在操作电气设备的人员没有可靠的绝缘保护的问题
6. 检查标准：  
现场检查：操作电气设备的人员，应有可靠的绝缘保护。检修电气设备时，不得带电作业。