

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
4. 对应职权编号：C3661700
5. 检查内容：控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求
6. 检查标准：控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足国家标准关于防火防爆的要求。