

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：纺织行业
3. 检查项：有关建构筑物、设备设施未与生产加工等人员聚集场所隔开或单独设置的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的
6. 检查标准：

纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。