

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未联锁的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的
6. 检查标准：
  - 6.1 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置。
  - 6.2 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置机械通风设施。
  - 6.3 白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置未与通风设施联锁。
  - 6.4 除外情形：

制（酿）酒车间用于临时储存或者中转的酒库；半敞开式酒库。