

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：烟草行业
3. 检查项：烟草行业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。
6. 检查标准：
 - 6.1 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置。
 - 6.2 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置事故通风设施。
 - 6.3 固定式二氧化碳浓度监测报警装置未与事故通风设施联锁。