

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：建材行业
3. 检查项：玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统是否存在漏水、漏气，未设置监测报警装置
6. 检查标准：
  - 6.1 玻璃窑炉、玻璃锡槽的水冷设备进水总管未设置水流量监测报警装置，也未设置压力监测报警装置。
  - 6.2 玻璃窑炉的前脸水包，玻璃锡槽的锡液冷却水包、唇砖水包等水冷设备未设置出水温度监测报警。
  - 6.3 玻璃窑炉的池壁风机、钢碓碴风机、L吊墙风机、玻璃锡槽的槽底风机等风冷保护设备未设置停机报警装置。