

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：铝镁、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的
6. 检查标准：
  - 6.1 铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。
  - 6.2 木质粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。