

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的
6. 检查标准：
  - 6.1 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警。
  - 6.2 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。
  - 6.3 使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数小于 15 次/小时。