

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：建材行业
3. 检查项：未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的
6. 检查标准：
 - 6.1 煤磨袋式收尘器的灰斗或者进、出风口未设置温度监测报警装置。
 - 6.2 煤粉仓锥体未设置温度监测报警装置。
 - 6.3 煤磨袋式收尘器出风口未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。
 - 6.4 煤粉仓未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。
 - 6.5 煤磨袋式收尘器或者煤粉仓未设置气体灭火装置，或者气体灭火装置未同时设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。