

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
4. 对应职权编号：C3661700
5. 检查内容：构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统
6. 检查标准：构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统。