

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的行为
4. 对应职权编号：
5. 检查内容：除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的
6. 检查标准：
 - 6.1 除尘系统采用重力沉降室除尘。
 - 6.2 除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道。
 - 6.3 除外情形：
纺织企业采用的除尘地沟。