

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
4. 对应职权编号：C3661700
5. 检查内容：地区架空电力线路是否穿越生产区，是否符合国家标准要求
6. 检查标准：地区架空电力线路不应穿越生产区且应符合国家标准要求。