

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：机械行业
3. 检查项：未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置联锁，或者未设置火焰监测和熄火保护系统的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的
6. 检查标准：
  - 6.1 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。
  - 6.2 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。
  - 6.3 使用煤气（天然气）的燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。