

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：纺织行业
3. 检查项：危险化学品的储存不符合有关要求的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。
6. 检查标准：
  - 6.1 保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存。
  - 6.2 保险粉露天堆放。
  - 6.3 储存保险粉的室内场所未采取防水防潮措施。