

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
4. 对应职权编号：C3661700
5. 检查内容：涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用
6. 检查标准：涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制，系统应实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。