

北京市丰台区城市管理委员会2022年第二季度燃气行业检查情况

检查时间	检查人	单位名称	单位地址	联系电话	属地街道	存在问题	问题统计
2022-4-20	胡定洪 张文俊 林云 胡海洋	北京液化气花乡供应站	韩东庄甲1号院	15910851151	看丹街道	合格	
2022-4-25	胡定洪 林云 张宏瑞 胡海洋	万源路供应站	东高地街道万源北路1号	15110299943	东高地街道	1. 燃气浓度报警装置鉴定报告过期（限5.24前完成） 2. 用户宣传手册未做到位（限5.25整改完成）	2
2022-4-25	胡定洪 林云 张宏瑞 胡海洋	和义供应站	和义东里4区学校旁	67991808	南苑街道	1. 燃气浓度报警装置检测报告过期，限5.24前完成	1
2022-4-29	林云 胡海洋	北大地供应站	北大地西小区1-3里中间	63821542	丰台街道	1. 燃气浓度报警检测报告过期，限5.29前整改 2. 居民用户安全教育宣传不规范，限5.29前整改	2

2022-4-29	林云 胡海洋 张宏瑞	东大街供应站	东大街东里11号	18810566065	丰台街道	1. 燃气居民用户宣传教育不全（限5.29前整改）	2
						2. 防撞设施开裂建议更换（限5.29前整改）	
2022-4-29	林云 胡海洋 张宏瑞	赵公口供应站	东木樨园6号楼	13911438884	东铁匠营街道	1. 燃气浓度报警检测报告过期，限5.29前整改	2
						2. 居民用气安全教育记录不规范，限5.29前整改	
2022-4-29	林云 胡海洋 张宏瑞	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20号西侧	17600833897	东铁匠营街道	1. 燃气居民用户宣传教育不完善（限5.29前整改）	2
						2. 可燃气体探测报警检测报告过期一（限5.29前整改）	
						1. 隐患治理台账中，探头不防爆问题未完成治理（5.30前整改）	

2022-4-30	林云 陈子博	云岗供应站	镇岗南里1号	83882529	云岗街道	2. 未随身携带 应急处置卡 (5月30前整 改)	3	
						3. 燃气浓度检 测报告过期 (5月30前整 改)		
2022-4-30	林云 陈子博	朱家坟供应站	朱家坟4里39 排07号	13520451298	长辛店街道	1. 隐患治理台 账中, 探头不 防爆问题未完 成治理 (5月30前整 改)	3	
						2. 未随身携带 应急处置卡 (5月30前整 改)		
						3. 燃气浓度检 测报告过期 (5月30前整 改)		
2022-4-30	林云	王自庄供应站	花园北里1栋	12581567196	长辛店街道	1. 未随身携带 应急处置卡 (现场已整 改)	4	
						2. 隐患治理台 账中, 探头不 防爆问题未完 成治理 (5月 30前整改)		

2022-4-30	陈子博	玉王庄供应站	化西北里1栋	15581507120	北官镇	<p>3. 燃气浓度检测报告过期 (5月30前整改)</p> <p>4. 用户安全教育记录不规范 (5月30前整改)</p>	4
2022-4-30	林云 陈子博	大灰厂供应站	李家坟商店后院	83871599	北官镇	<p>1. 库瓶旁空房内有垃圾落叶等易燃物 (已现场整改)</p> <p>2. 未随身携带应急处置卡 (5月30前整改)</p> <p>3. 隐患治理台账中, 探头不防爆问题未完成治理 (5月30前整改)</p> <p>4. 燃气浓度检测报告过期 (5月30前整改)</p> <p>5. 用户安全教育记录不规范 (5月30前整改)</p>	6

						6. 除静电设施损坏（5月30前整改）	
2022-6-4	胡定洪 林云 陈子博	北大地供应站	北大地西小区 1-3里中间	63821542	丰台街道	合格	
2022-6-4	胡定洪 林云 陈子博	花乡供应站	韩东庄甲1号 院	15910851151	看丹街道	合格	
2022-6-9	胡定洪 林云 陈子博	北京市龙洋液 化气站	北京大学附属 实验小学内	83709020	花乡街道	1. 灭火器管线 缠绕方式有问 题，已现场整 改 2. 无燃气浓度 检测报告一限 7.9前整改 3. 无防雷设施 检测报告一限 7.9前整改 4. 无安全作业 记录一限7.9 前整改	5

						5. 无燃气经营许可证一限 7. 9前整改	
2022-6-9	胡定洪 林云 陈子博	绿源达LNG分 公司潘家庙站	花乡新发地 100号	13520758469	花乡街道	合格	
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	云岗储备厂	镇岗南里1号	13611142126	云岗街道	合格	
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	云岗供应站	镇岗南里2号	13581567126	云岗街道	1. 燃气浓度报警检测报告过 期一限7. 14前 整改	1
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	朱家坟供应站	朱家坟4里39 排07号	83807261	长辛店街道	1. 燃气浓度报警检测报告过 期一限7. 14前 整改	1
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	玉皇庄供应站	花园北里1栋	83864562	长辛店街道	1. 燃气浓度报警检测报告过 期一限7. 14前 整改 2. 用户安全教育记录不规范 一限7. 14前整 改	3

						3. 操作规程未按规定上墙，用来当作窗口挡板一限7.14前整改	
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	北燃集团小屯路天然气应急储备站	小屯路21号	18911715495 18610796777 15811562481	卢沟桥街道	合格	
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	小屯加气站	小屯路21号	13811101029	卢沟桥街道	合格	
2022-6-14	胡定洪 许亚 陈子博	绿源达LNG分公司小屯路站	小屯路21号	13161109136	卢沟桥街道	站内停放过多无关作业车辆，要求驶离场站一限6.21前整改	1
2022-6-23	胡定洪 陈子博	万源供应站	东高地街道万源北路1号	15110299945	东高地街道	合格	0
2022-6-23	胡定洪 陈子博	和义供应站	和义东里4区光明小学旁	67991808	南苑街道	燃气浓度报警检测报告过期，限7.23前整改	1
2022-6-23	胡定洪	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20	67619526	东铁匠营街道	1. 燃气浓度报警检测报告过期，限7.23前整改	1

2022-6-23	陈子博	浦兴御供电站	号西侧	01012350	东铁匠营街道	2. 居民用户安全教育宣传不规范, 限7.23前整改	2
2022-6-23	胡定洪 陈子博	赵公口供应站	沙子口路85号	13911438884	东铁匠营街道	1. 燃气浓度报警检测报告过期, 限7.23前整改	2
						2. 居民用户安全教育宣传不规范, 限7.23前整改	
2022-6-27	胡定洪 陈子博	东大街供应站	东大街东里11号	18710013597	丰台街道	燃气浓度报警检测报告过期, 限7.27前整改	1
2022-6-27	胡定洪 陈子博	南郊灌瓶厂	万泉寺路358号	13651041025	太平桥街道	合格	0