

2022年第四季度燃气行业检查情况

序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	属地街道	存在问题	问题统计
1	2022-10-2	郭恒 陈子博	大灰厂供应站	李家坟商店后院	北宫镇	复查8月问题 剩余1项未整改	1
2	2022-10-3	胡定洪 陈子博	云岗供应站	镇岗南里1号	王佐镇	手推式干粉灭火器配置方式不当	1
3	2022-10-5	胡定洪 陈子博	花乡供应站	韩东庄甲1号院	花乡街道	合格	0
4	2022-10-5	胡定洪 陈子博	北大地供应站	北大地西区一里和三里之间	五里店街道	合格	0
5	2022-10-20	郭恒 祁康利	绿源达CNG加气站	小屯路21号	卢沟桥街道	合格	0
6	2022-10-24	郭恒 祁康利	万源路供应站	万源北路甲1号	东高地街道	复查7月问题 还未整改	1

7	2022-10-24	郭恒 祁康利	和义供应站	和义东里四区	和义街道	合格	0
8	2022-10-24	郭恒 祁康利	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20号西侧	东铁匠营街道	合格	0
9	2022-10-24	郭恒 祁康利	朱家坟供应站	朱家坟四里	长辛店街道	合格	0
10	2022-10-24	郭恒 祁康利	玉皇庄供应站	花园北里1楼	王佐镇	合格	0
11	2022-10-24	郭恒 祁康利	赵公口供应站	东木樨园6号号楼	东铁匠营	合格	0
12	2022-10-25	李响 胡定洪 陈子博	北京市龙洋液化气站	北大附属试验学校内	花乡街道	合格	0
13	2022-10-25	李响 胡定洪 陈子博	绿源达LNG分公司潘家庙站	新发地100号	花乡街道	合格	0

14	2022-11-7	胡定洪 白永强 陈子博	花乡供应站	韩东庄甲1号 院	看丹街道	合格	0
15	2022-11-8	郭恒 董喜财	和义供应站	和义东里四区 小学旁	和义街道	合格	0
16	2022-11-8	白永强 赵家琪 陈子博	东大街供应站	东大街东里11 号	丰台街道	合格	0
17	2022-11-8	白永强 赵家琪 陈子博	北大地供应站	北大地西区一 里和三里之间	丰台街道	合格	0
18	2022-11-10	白永强 赵家琪 陈子博	小屯加气站	小屯路21号	卢沟桥街道	合格	0
19	2022-11-10	胡定洪 白永强 陈子博	云岗储备厂	镇岗南里1号	王佐镇	合格	0
20	2022-11-14	胡定洪 白永强 陈子博	南郊灌瓶厂	万泉寺路358 号	太平桥街道	合格	0

21	2022-11-14	白永强 赵家琪 陈子博	赵公口供应站	东木樨园6号 号楼	东铁匠营街道	合格	0
22	2022-11-14	赵家琪 郭恒 田伟豪	万源路供应站	万源北路甲1 号	东高地街道	合格	0
23	2022-11-14	赵家琪 郭恒 田伟豪	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20 号西侧	东铁匠营	合格	0
24	2022-11-15	赵家琪 郭恒 邹文英	玉皇庄供应站	花园北里1楼	王佐镇	合格	0
25	2022-11-15	赵家琪 郭恒 邹文英	大灰厂供应站	大灰厂辛庄商 店后院	长辛店	合格	0
26	2022-11-15	赵家琪 郭恒 邹文英	云岗供应站	镇岗南里1号	云岗	合格	0
27	2022-11-15	赵家琪 郭恒 邹文英	朱家坟供应站	朱家坟四里	长辛店	合格	0

28	2022-12-26	胡定洪 陈子博	北京市龙洋液化气站	明春苑东侧小学院内	花乡街道	合格	0
29	2022-12-26	胡定洪 陈子博	蒲黄榆供应站	蒲黄榆四里20号西侧	东铁匠营街道	合格	0
30	2022-12-26	胡定洪 陈子博	赵公口供应站	东木樨园6号 楼	东铁匠营街道	合格	0
31	2022-12-27	胡定洪 陈子博	和义供应站	和义东里4区 光明小学旁	和义街道	合格	0
32	2022-12-27	胡定洪 陈子博	万源供应站	万源北路甲1号	东高地街道	合格	0
33	2022-12-27	胡定洪 陈子博	花乡供应站	韩东庄甲1号 院	花乡街道	在非瓶库区放 置气瓶	1
34	2022-12-27	胡定洪 陈子博	北大地供应站	北大地西区一 里和三里之间	丰台街道	合格	0

35	2022-12-28	赵家琪 陈子博	云岗供应站	镇岗南里1号	王佐镇	合格	0
36	2022-12-28	赵家琪 陈子博	朱家坟供应站	朱家坟4里39 排07号	长辛店街道	手推式干粉灭 火器配置方式 不当	1
37	2022-12-28	赵家琪 陈子博	玉皇庄供应站	花园北里1栋	长辛店街道	合格	0
38	2022-12-28	胡定洪 陈子博	南郊灌瓶厂	万泉寺路358 号	太平桥街道	合格	0
39	2022-12-29	刘福顺 胡定洪 陈子博	云岗储备厂	镇岗南里1号	王佐镇	站内所有手推 式干粉灭火器 配置方式不当	1
40	2022-12-29	刘福顺 胡定洪 陈子博	小屯CNG加气 站	小屯路21号	卢沟桥街道	合格	0