

2023年第三季度燃气安全检查情况

序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	负责人	联系电话	属地街道	存在问题	问题统计
1	2023. 7. 25	赵家琪 陈子博 玉洋	万源供应站	万源北路甲1号	刘浩	15110299943	东高地街道	重瓶区防撞胶垫破损，建议整理或更换—限8. 10	1
2	2023. 7. 25	赵家琪 陈子博 玉洋	和义供应站	和义东里四区光明小学旁	黄欢	67991808	和义街道	安全标识顺序有误—限8. 10前整改	1
3	2023. 7. 26	赵家琪 陈子博 玉洋	大灰厂供应站	李家坟商店东侧	宋鸿玲	83871599	北宫镇	合格	0
4	2023. 8. 21	赵家琪 玉洋 陈子博	小屯绿源达CNG加气站	小屯路21号	赫志涛	13811101029	卢沟桥街道	合格	0
5	2023. 8. 30	赵家琪 玉洋	南郊灌瓶厂	万泉寺路358号	韩超	13661177600	太平桥街道	合格	0
6	2023. 8. 31	赵家琪 玉洋	云岗储备厂	云岗镇南里1号	张云岭	13810153469	王佐镇	合格	0

7	2023. 9. 12	赵家琪 玉洋 胡定洪	南郊灌瓶厂	万泉寺路358号	韩超	13661177600	太平桥街道	合格	0
8	2023. 9. 12	赵家琪 玉洋 胡定洪	潘家庙加气站	新发地100号	张继成	13520758469	花乡街道	合格	0
9	2023. 9. 13	赵家琪 玉洋	小屯绿源达CNG加气站	小屯路21号	赫志涛	13811101029	卢沟桥街道	合格	0
10	2023. 9. 13	赵家琪 玉洋	云岗储备厂	云岗镇南里1号	张云岭	13810153469	王佐镇	合格	0
11	2023. 9. 13	赵家琪 玉洋	云岗供应站	镇岗南里1号	杨晓光	13581567126	王佐镇	合格	0
12	2023. 9. 18	赵家琪 玉洋	东大街供应站	东大街东里11号	李航	18810566065	丰台街道	合格	0
13	2023. 9. 18	赵家琪 玉洋	赵公口供应站	沙子口路85号	王兴	67223625	东铁营街道	合格	0

14	2023. 9. 18	赵家琪 玉洋	蒲黄榆供应站	蒲黄榆地铁站A西北 口东300米	年树	17600833897	东铁营街道	合格	0
15	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	玉皇庄供应站	花园北里甲1号	杨晓光	13581567126	长辛店街道	合格	0
16	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	朱家坟供应站	朱家坟四里39排	徐正丽	83807261	长辛店街道	合格	0
17	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	大灰厂供应站	李家坟商店东侧	宋鸿玲	83871599	北宫镇	合格	0
18	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	花乡供应站	丰台南路地铁站A西 北口260米	黄伟	63713539	看丹街道	合格	0
19	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	万源供应站	万源北路甲1号	刘浩	15110299943	东高地街道	合格	0
20	2023. 9. 19	赵家琪 玉洋	和义供应站	和义东里四区光明小 学旁	黄欢	67991808	和义街道	合格	0