

2023年第四季度燃气安全检查情况								
序号	检查时间	检查人	单位名称	单位地址	负责人 (职务)	属地街道	存在问题	问题统计
1	2023. 10. 10	蔡振兴 李祉锐	玉皇庄供应站	花园北里甲1号	宋春艳	长辛店街道	合格	0
2	2023. 10. 10	蔡振兴 李祉锐	朱家坟供应站	朱家坟四里39排	徐正丽	长辛店街道	合格	0
3	2023. 10. 10	蔡振兴 李祉锐	云岗供应站	镇岗南里1号	李振起	王佐镇	建筑消防设施检测报告过期一限10.25整改	1
4	2023. 10. 10	蔡振兴 李祉锐	云岗储备厂	镇岗南里1号	田民	王佐镇	合格	0
5	2023. 10. 11	蔡振兴 李祉锐	花乡供应站	韩庄子东里甲1号	许楠	看丹街道	合格	0
6	2023. 11. 4	蔡振兴 陈子博	东大街供应站	东大街东里11号	郝鹏伟	丰台街道	瓶库区胶垫老化且缺失需更新一限11.30前整改完成	1
7	2023. 11. 4	蔡振兴 陈子博	北大地供应站	北大地西区一里和三里中间	秦瑶	五里店街道	合格	0
8	2023. 11. 4	蔡振兴 陈子博	小屯绿源达CNG加气站	小屯路21号	付磊	卢沟桥街道	合格	0
9	2023. 11. 14	赵家琪 玉洋	南郊灌瓶厂	万泉寺路358号	韩超	太平桥街道	合格	0

10	2023. 11. 20	陈子博 崔哲	大灰厂供应 站	李家坟商店 东侧	彭红英	北宫镇	合格	0
11	2023. 12. 13	赵家琪 玉洋	赵公口供应 站	沙子口路85 号	王兴	东铁营街道	合格	0
12	2023. 12. 13	赵家琪 玉洋	蒲黄供应站	蒲黄榆地铁 站A西北口东 300米	年树	东铁营街道	合格	0
13	2023. 12. 26	赵家琪 玉洋	大灰厂供应 站	李家坟商店 东侧	彭红英	北宫镇	合格	0
14	2023. 11. 26	赵家琪 玉洋	玉皇庄供应 站	花园北里甲1 号	宋春艳	长辛店街道	合格	0