

丰政办发〔2021〕2号附件

区级挂账督办火灾隐患销账情况明细表

序号	隐患名称	具体地址	挂账类别	存在的主要消防安全问题	责任督办街乡镇	整改情况
1	小井纸箱厂	丰台区小井村 254 号	重大	1. 储存易燃易爆危险品的仓库未设置在相对独立的安全地带。	卢沟桥乡	已整体拆除
2	北京祥顺朋康体俱乐部有限公司	丰台区永外顺五条 10 号	突出	1. 室内消火栓系统漏水； 2. 部分应急照明损坏； 3. 机械排烟不能正常使用。	东铁匠营街道	已停业
3	珠江骏景	丰台区永外果园 43 号	突出	1. 地下室及部分居民家中储存大量货物； 2. 室内消火栓系统不能正常使用； 3. 自动消防设施不能正常联动控制。	大红门街道	已整改
4	五里店地区	丰台区五里店第二社区东门市场	区域性	1. 未按规定设置消防水源； 2. 未按规定设置室外消火栓系统； 3. 消防车道被阻塞、占用； 4. 电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 5. 建筑物间防火间距被占用。	卢沟桥街道	已整体拆除