

检查标准（C0006500）：

- 1.用户未根据《供电营业规则》（电力工业部第8号）第二十二条之规定到供电企业用电营业场所办理手续，变更供用电合同，擅自改变用电类别的，属于不合格;
- 2.用户擅自超过合同约定容量用电的，属于不合格;
- 3.用户未经许可超用电指标用电的，属于不合格
- 4.用户擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备的，属于不合格;
- 5.用户擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备的，属于不合格;
- 6.用户未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的，属于不合格。