

检查标准（C0007200）：

存在以下危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序行为的，属于不合格：

- 1、擅自改变用电类别的；
- 2、擅自超过合同约定的容量用电的；
- 3、擅自超过计划分配的用电指标用电的；
- 4、擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备；
- 5、擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电的；
- 6、未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的。