

检查标准（C0007000）：

存在损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施行为的，属于不合格。

注：根据《关于印发在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的行政许可程序规定及文书的通知》(京管发〔2021〕7号)规定，在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业、起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工、小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区、在电力电缆线路保护区内进行作业、在距电力设施(发电设施、变电设施、电力线路设施)周围500 米范围内（指水平距离）进行爆破作业、超过 4 米高度的车辆或者机械通过架空电力线路、在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的其他作业，应向市级、区级电力行业管理部门办理行政许可（电压等级为110Kv及以上的和横跨两个及以上行政区的到市城市管理委；电压等级为110Kv以下的到区城市管理委或北京经济技术开发区城市运行局）。如在检查过程中发现上述事项未办理行政许可，应告知相关单位或人员到行业管理部门办理行政许可手续，并将相关事宜及时通知区城市管理委或北京经济技术开发区城市运行局。